

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 安达市青青泡乡 20MWp 光伏地面电站 B 项目

项 目 编 号 安发改备案回执第 2016086 号

建 设 地 点 黑龙江省安达市

验 收 单 位 安达市亿晶新能源发电有限公司

2019 年 11 月 20 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	安达市青肯泡乡 20MWp 光伏地面 电站 E 项目	行业 类别	其他 电力 工程
主管部门 (或主要投资人)	安达市亿晶新能源发电有限公司	项目 性质	新建
水土保持方案批复机 关、文号及时间	安达市水务局， 安水字〔2018〕59 号，2018 年 12 月		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2017 年 3 月至 2017 年 6 月		
水土保持方案编制单位	黑龙江柏兰工程咨询有限责任公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	黑龙江柏兰工程咨询有限责任公司		
水土保持施工单位	黑龙江利源电力集团有限公司		
水土保持监理单位	大连大保建设管理有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	黑龙江柏兰工程咨询有限责任公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》及《黑龙江省水利厅关于转发〈水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知〉的通知》，2019年11月20日，安达市亿晶新能源发电有限公司在安达市主持召开安达市青肯泡乡20MWp光伏地面电站B项目水土保持设施验收会议。参加会议的有监理单位大连大保建设管理有限公司，水土保持方案编制、水土保持监测、水土保持设施验收报告编制单位黑龙江柏兰工程咨询有限责任公司以及施工单位的代表共7人，会议成立了验收组。

验收组成员会前抽查了工程现场。验收组和与会代表查阅了有关技术资料，听取了监理单位、监测单位、验收报告编制单位关于水土保持监理、监测和验收情况的汇报，经质询、讨论，形成了安达市青肯泡乡20MWp光伏地面电站B项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

安达市青肯泡乡20MWp光伏地面电站B项目位于场区位于安达市区东北部约5千米处，青肯泡乡农义村大侯家窝棚附近。总装机容量20兆瓦，主要建设固定式太阳能电池板基础共12584个，安装电池组件76856块，配置20个逆变~升压单元。修建道路总长度4000米，35kV集电线路625米。项目直接利用A项目建设的110kV升压站。工程于2017年3月开工，2017年6月完工，总工